

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. в Свободська 899. 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 Поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1993
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	108 кв
Дата складання технічного паспорта	12 лютого 2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	1 1/2" - 20 м.п.; 1 1/4" - 32 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	3/4" - 324 м.п.
Кількість стояків газових	стояків - 12 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран - 1 1/2" - 1шт; кран - 1 1/4" - 2шт; кран - 1" - 6шт; кран - 3/4" - 108 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Футляри - 86 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 12.02.2024р Завершення: 12.02.2024р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОЗ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	ВБСГ потребує фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Дубані Ірина Сергіївна
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

12.02.2024р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)