

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV).

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	6 Слободська 45
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 Поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1976
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60 квартир
Дата складання технічного паспорта	15 лютого 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	32 мм - 100 мм. 15 мм - 16 мм.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	15 мм - 42 мм
Кількість стояків газових	12 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 40 мм - 2 шт, кран 15 мм - 72 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	60 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 15.02.24 р Завершення: 15.02.24 р
Виконавець робіт	Миколаївське філія ТОВ "РМЧ"
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система гарятеплого опушення до експлуатації

Представник виконавця

Дубовик Іван Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.02.24 р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)