

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. в Свобідська 898. Д
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 Поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	70 квартир
Дата складання технічного паспорта	13 лютого 2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	1 1/4" - 145 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	3/4" - 216 м.п.
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани 1 1/4" - 1шт, крани-3/4" - 78шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Футляри 76 шт



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 13.02.2024р Завершення: 13.02.2024р
Виконавець робіт	Школяківська філія ТОВ РРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	ВБСГ потребує фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільно/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, допущено до подальшої експлуатації



Представник виконавця

*Школяків*  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

13.02.2024р  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)