

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. в Сидізьська 49
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1977
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	70 квартир
Дата складання технічного паспорта	21 жовтня 2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 36 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм - 20 м.п.; 25 мм - 8 м.п.; 20 мм - 260 м.п.; 15 мм - 50,4 м.п.
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 50 мм - 1 шт; 32 мм - 2 шт 25 мм - 8 шт; 15 мм - 70 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	76 футляри в

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.02.24р Завершення: 21.02.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбувати ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Слободан Іван
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



21.02.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)