

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 6 Свободська 16
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	17 квартир
Дата складання технічного паспорта	23 лютого 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	76 мм - 11 м.п.; 40 мм - 35 м.п. 32 мм - 28 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм - 70 м.п.; 20 мм - 105 м.п.; 15 мм - 25 м.п.
Кількість стояків газових	6 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 76 мм.п. - 1 шт.; крани - 15 мм - 17 шт. 20 мм - 34 шт.; 25 мм - 6 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	21 футляр



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 23.02.24р Завершення: 23.02.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ПРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Зауваження відсутні
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

*Губан Ілля*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



23.02.2024р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)