

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 6 Свободська 43
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1976 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	176 квартир
Дата складання технічного паспорта	19 лютого 2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 62 мп; 40 мм - 20 мп; 32 мм - 22 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	15 мм - 540 мп; 25 мм - 40 мп; 20 мм - 16 мп
Кількість стояків газових	20 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 50 мм - 1 шт; крани 15 мм - 188 шт 25 мм - 4 шт; 20 мм - 8 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	200 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 19.02.2024р Завершення: 19.02.2024р
Виконавець робіт	Миколайська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (17ВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	система герметична, доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Для
актів та
рахунків
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.02.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)