

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чортків вул. 3 Свободська 50
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60 кв.
Дата складання технічного паспорта	06 березня 2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Звідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм-38мм.п.; 50мм-30мм.п.;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм-25мм.п.; 20мм-220мм.п.
Кількість стояків газових	12 стояків.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80мм-1шт.; кран 25мм-2шт.; 20мм-60шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	72 футляри

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 06.03.24 Завершення: 06.03.24
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ТРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Рекомендується до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Григорук М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)