

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 3 Свободська 26
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1979 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	72 кв.
Дата складання технічного паспорта	04 березня 2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 57 м.п.; 40 мм - 4 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм - 10 м.п.; 32 мм - 20 м.п.; 20 мм - 216 м.п.; 15 мм - 50,4 м.п.
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани 50 мм - 1 шт.; 25 мм - 8 шт.; 32 мм - 4 шт.; 15 мм - 72 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	74 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.03.24р. Завершення: 04.03.24р.
Виконавець робіт	Миколаївське філія ТОВ ДРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, вступлено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Григорук ІІІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



04.03.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)