

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв бульв. 3 Свобідський 849-28
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1979 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	108 квартир
Дата складання технічного паспорта	05 березня 2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	50мм - 32мм; 40мм - 36мм.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	15мм - 45,6мм; 20мм - 324мм. 25мм - 10мм; 32мм - 20мм.
Кількість стояків газових	12 газових стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	15мм - 10мм; 25мм - 12мм; 32мм - 2мм; загальною 50мм - 1мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	12 труб

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.03.2024р. Завершення: 05.03.2024р.
Виконавець робіт	Шенімош Вільям Річард ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потребує фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Шенімош Вільям Річард
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



05.03.24р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)