

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. З. Слюбидьова 52
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60 кв.
Дата складання технічного паспорта	07 березня 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 26 мп; 50 мм - 14 мп 32 мм - 26 мп; 25 мм - 4 мп
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20 мм - 222 мп
Кількість стояків газових	12 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	застяжки 80 мм - 1 шт. крани 25 мм - 12 шт; 20 мм - 60 шт
Фуляри (кількість): через стіни через перекриття	72 фуляри

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 07.03.24 Завершення: 07.03.24
Виконавець робіт	Миколай Вєско фірма ТОВ "РРМ"
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допускаємо до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Степан Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)