

| | |
|--|---|
| | Додаток 9 до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 5 розділу IV) |
|--|---|

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|---------------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Миколаїв вул. 3 Свобідська 56 а |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 9 поверхів |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1983 р |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 72 кв |
| Дата складання технічного паспорта | 20 березня 2024 р. |




2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | 50 мм - 32 мп; 32 мм - 25 мп; |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | 25 мм - 10 мп; 20 мм - 129 мп; 15 мм - 78 мп |
| Кількість стояків газових | 8 стояків |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | засувка 50 мм - 1 шт; Кран 32 мм - 2 шт; 25 мм - 8 шт; 15 мм - 72 шт. |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 128 футлярів |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок: 20.03.24р Завершення: 20.03.24р |
| Виконавець робіт | Миколаївська філія ТОВ ГРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ (ПВЦ) |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Необхідно відновити фарбування ВБСГ |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/не потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметична. Випущено до подальшої експлуатації |

Представник виконавця

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
|  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) |  Для в та власників | <u>20.03.24</u> (дата) |  |
|--|---|---------------------------|---|

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

| | | |
|---|--------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | |