

	Додаток 9 до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 5 розділу IV)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Школярів вул. 3 Свобідська 56
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1972 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	180 квартир
Дата складання технічного паспорта	19 березня 2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	40мм-29 мт; 80мм-36 мт; 50мм-32 мт; 15мм-202 мт; 25мм-358 мт.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм-98 мт; 20 мм-168 мт;
Кількість стояків газових	20 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80мм-1шт; кран 32мм-8шт 25мм-12 шт; 15мм-180 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	195 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 19.03.24 Завершення: 19.03.24
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відновлення фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

 (прізвище, ім'я та по батькові за наявності), підпис	 Для актів та рахунків	19.03.24 (дата)	
--	---	--------------------	---

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові за наявності), підпис	_____ (дата)	
--	-----------------	--