

	Додаток 9 до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 5 розділу IV)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Івано-Франківськ вул. 3 Свободська 57
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1971р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	90 кв
Дата складання технічного паспорта	21 березня 2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм-45,5мп; 50мм-28мп; 40мм-14мп; 32мм-14мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм-100мп; 20мм-270мп; 15мм-153мп;
Кількість стояків газових	18 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80мм-1шт; крап 32мм-14шт; 20мм-90шт; 15мм-90шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	246 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.03.24 Завершення: 21.03.24
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦь)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відновити фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

<u>Слобачко Ірина</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>21.03.24</u> (дата)	<u>Слобачко</u>
---	---------------------------	-----------------

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)	
--	--------------	--