

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Ілківка вул. Свобідська 849/5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1983 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	107 квартир
Дата складання технічного паспорта	26 жовтня 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 56 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм - 20 мп; 25 мм - 10 мп; 20 мм - 324 мп; 15 мм - 75 мп;
Кількість стояків газових	12 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Зсувна 80 мм - 1 шт; крапні 32 мм - 2 шт; 25 мм - 8 шт; 20 мм - 4 шт; 15 мм - 10 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	112 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 26.02.24р Завершення: 26.02.24р
Виконавець робіт	Миколаївська фірма ТОВ "ГРМ"
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

*Слободан Миколаєвич*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



*26.02.24р*  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)