

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Шмиголів вул. 6 Свободи 549/4
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1983р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	40 квартир
Дата складання технічного паспорта	28 лютого 2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм - 54мм.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32мм - 20мм; 25мм - 10мм. 20мм - 216мм; 15мм - 49мм.
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	зесубор 80мм - 1шт; 32мм - 2шт 25мм - 8шт; 15мм - 40шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	44 футерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 28.02.2024р. Завершення: 28.02.2024р.
Виконавець робіт	Шешоловський Філіп ТОВ ТРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВМ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потребує фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Доцільно зродовжити експлуатацію

Представник виконавця

Ю.В. Шешоловський  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)