

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Шинкарів в.р. 6 Слобідсько Буди 7А</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>9 поверхів</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1983 р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>72 квартир</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>29 лютого 2024 р.</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>80мм - 18 м.м.; 50мм - 33 м.м. 40мм - 14 м.м.</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>32мм - 20 м.м.; 25мм - 10 м.м. 20мм - 216 м.м.; 15мм - 50,4 м.м.</i>
Кількість стояків газових	<i>8 стояків</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>50мм - 1шт.; 32мм - 2шт., 25мм - 8шт. 15мм - 42шт.</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>64 футляри</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 29.02.2024р. Завершення: 29.02.2024р.
Виконавець робіт	Шмиголь Іван Філіп ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (п/вч)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Требують фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Розумимо до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Ю.В. Шмиголь
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.02.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

