

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 6 Свободська 11
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	160 кв.
Дата складання технічного паспорта	14 лютого 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 72 м.п., 50 мм - 48 м.п., 32 мм - 36 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20 мм - 400 м.п., 15 мм - 112 м.п.
Кількість стояків газових	20 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	загубка 8 мм - 1 шт., кран 20 мм - 1 шт., 25 мм - 5 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	футлярів 231 шт.



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.03.24р. Завершення: 04.03.24р.
Виконавець робіт	ТОВ ГРМУ Широкайська фірма
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	ВБСГ потребує фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Григорук М.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.03.24р.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)