

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Свободи 5А
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1983 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	108 квартир
Дата складання технічного паспорта	27 лютого 2024 р.

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ


ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 19 м., 40 мм - 35 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм - 24 м., 25 мм - 24 м. 20 мм - 324 м., 15 мм - 45 м.
Кількість стояків газових	12 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	30 штук 80 мм - 3 шт., 30 мм 32 мм - 2 шт., 25 мм - 1 шт., 15 мм - 108 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	112 футерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 27.02.24р Завершення: 27.02.24р
Виконавець робіт	Шмиговецька Яніна ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВШ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потребує фарбування ВБСГ
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Системою герметична → потребує докорекційної експлуатації

Представник виконавця

Ю. В. Шмиговець  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



27.02.2024р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)