

	Додаток 9 до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 5 розділу IV)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Ілківка вул. Свободська 73
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	72 кв
Дата складання технічного паспорта	20 Березня 2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 18 мп; 40 мм - 12 мп; 32 мм - 13 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм - 16 мп; 20 мм - 210 мп; 15 мм - 180 мп;
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 50 мм - 1 шт; кран 32 мм - 2 шт; 20 мм - 8 шт; 15 мм - 72 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	64 футляри

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 26.03.24р Завершення: 26.03.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ПРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Водушено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

 (прізвище, ім'я та по батькові за наявності), підпис	Для актів та документів	26.03.24 (дата)	
---	-------------------------------	--------------------	---

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

_____	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові за наявності), підпис	(дата)	