

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Госпітальна 2а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2007р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	29 квартир
Дата складання технічного паспорта	1 квітня 2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм-50 мп', 50мм-60 мп', 40мм-44 мп',
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	32 мм-41 мп', 20 мм-120 мп', 15 мм-150 мп',
Кількість стояків газових	11 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани: 80мм-1шт', 32мм-8шт', 20мм-30шт', 15мм-58шт',
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	23 футляри

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 01.04.24р Завершення: 01.04.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Вступимо до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Слюсарчук
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)