

	Додаток 9 до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 5 розділу IV)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Івано-Франківськ вул. Свобідська 43
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	180 кв.
Дата складання технічного паспорта	27 березня 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80 мм - 64 мп; 50 мм - 24 мп; 40 мм - 22 мп; 32 мм - 17 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм - 30 мп; 20 мм - 50 мп; 20 мм - 540 мп; 15 мм - 126 мп.
Кількість стояків газових	20 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка 80 мм - 1 шт; кран 20 мм - 13 шт 25 мм - 5 шт; 15 мм - 180 шт; 32 мм - 20 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	185 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 27.03.24р Завершення: 27.03.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ПРІУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відремонтувати фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		27.03.24 (дата)	
---	---	--------------------	---

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

_____	_____	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	