

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. 2. Екіпана 3.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1978 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	44 кв.
Дата складання технічного паспорта	02. квітня 2024 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 29 мп, 40 мм - 42 мп, 32 мм - 35 мп, 20 мм - 14 мп,
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20 мм - 28 мп, 15 мм - 128 мп,
Кількість стояків газових	11 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран 50 мм - 1 шт 20 мм - 11 шт; 15 мм - 88 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	41 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02,04.2024р Завершення: 02.04.2024р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ КРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВШ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відновити фарбування газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Вопущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Дробач Ірина Сергіївна
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



02.04.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)