

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--------------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Миколаїв вул. Ади. Макарова 28 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 2 поверхи |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1968 р |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 14 квартир |
| Дата складання технічного паспорта | 10.04.24 р |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | 50 мм - 35 мп; 32 мм - 14 мп; 20 мм - 40 мп; |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | 25 мм - 15 мп; 15 мм - 87 мп; |
| Кількість стояків газових | 7 стояків |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | крани: 50 мм - 1 шт; 20 мм - 7 шт; 15 мм - 14 шт; |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 24 футлерів |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|--|
| Дата виконання | Початок: 02.04.24р Завершення: 02.04.24р |
| Виконавець робіт | Миколаївська філія ТОВ ГРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ (ПВЦ) |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Необхідно оновити фарбування газопроводу |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметична. Споуцаемо до подальшої експлуатації |

Представник виконавця

Свободан М.М. Свободан
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



Для
актів та 02.04.24р
рахунків (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)