

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Адмірала Чокварова 56
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1968 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	72 квартири
Дата складання технічного паспорта	16.04.24р

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 25 мт'; 40 мм - 22 мт'; 32 мм - 18 мт';
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25 мм - 56 мт'; 20 мм - 234 мт'; 15 мм - 188 мт';
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувки 50 мм - 1шт'; кран 32 мм - 2шт'; 25 мм - 4шт'; 20 мм - 8шт'; 15 мм - 72 шт';
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	76 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02.04.24р Завершення: 02.04.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, вартується до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Григорук М.М. 02.04.24р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис



Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(дата)