

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Адміральська 18
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1971р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	34 кв.
Дата складання технічного паспорта	09.04.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	32мм-19мп; 25мм-35мп; 20мм-6,5мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20мм-100мп; 15мм-270мп;
Кількість стояків газових	4 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кранч: 32мм-1шт; 25мм-1шт; 20мм-5шт; 15мм-34шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	20 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 09.04.24р Завершення: 09.04.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ПРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно відновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична, готова до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Бурбач М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



09.04.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)