

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Адміральська 2/5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1966 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 квартири
Дата складання технічного паспорта	16.04.24 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	50 мм - 28 мп, 40 мм - 10 мп, 32 мм - 28 мп, 25 мм - 40 мп;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20 мм - 25 мп, 15 мм - 80 мп;
Кількість стояків газових	8 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани 50 мм - 1 шт; 25 мм - 8 шт, 15 мм - 24 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	32 футлерів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.04.24 р Завершення: 08.04.24 р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допускаємо до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Дубані Ілля Іллі
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Для 16.04.24 р (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)