

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесеньск вул. Трудовесельскіє, буд. 5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	43 кв.
Дата складання технічного паспорта	25.03.2014 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ 80 - 3м φ 25 - 10м φ 65 - 108м φ 20 - 28 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ 25 - 81 м φ 20 - 454 м
Кількість стояків газових	15 ст.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ 25 - 2 шт. φ 20 - 21 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	23 - через стіни 60 - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 25.03.2024р Завершення: 25.03.2024р
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ РРМУ Роздільське ЧЕРР
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібно фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газова мережа герметична та доцільна до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Андрієвич О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



25.03.24
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)