

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Вознесенськ вул. Київська буд. 228</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>3 поб.</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1988р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>24 кв.</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>19.03.2022р.</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ40 - 13 φ25 - 20м φ32 - 10м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ20 - 7 φ20 - 15м</i>
Кількість стояків газових	<i>8 шт.</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ40 - 2 шт φ20 - 7 шт. φ25 - 1 шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>9 шт - через стіни 16 шт - через перекриття</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 19.03.2024 Завершення: 19.03.2024
Виконавець робіт	Миколайівське офіс'я ТОВ ГРМУ Вулиця Миколайівська 4БСГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	необхідно фарбування лінійоводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Результат герметизації на допуск до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Медвідь ОА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



19.03.2024

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)