

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ, Вул. Соборності, буд. 22
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 кв.
Дата складання технічного паспорта	01.04.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ 40-40 м      φ 20-17 м φ 25-27 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ 20 - 203 м
Кількість стояків газових	8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ 25 - 1 шт. φ 20 - 11 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	13 шт. - через стіни 14 шт. - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання		Початок: 01.04.2019р Завершення: 01.04.2019р.
Виконавець робіт		Миколаївська філія ТОВ РРМУ Вознесенське ЦЕПР
Вид робіт за договором		ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт		№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		Необхідно порарбувати газопровід
Герметичності газопроводів		витоки газу виявлені/витоки газу <del>не виявлені</del> <sup>ліквідовані</sup> (зайве закреслити)
Запірні пристрої		справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)		задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)		система герметична та доцільна до подальшої експлуатації

Представник виконавця

*Андрусієв О.А.*

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)



01.04.2019р.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)