

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Соборності, буд. №3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	34 кв.
Дата складання технічного паспорта	02.04.2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ50-14 м φ25-5 м φ32-28 м φ40-38 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ25-14 м φ40-215 м
Кількість стояків газових	12 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ50 - 1 шт. φ40 - 6 шт. φ25 - 3 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	15 шт. - через стіни 24 шт. - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання		Початок: 04.04.24 р. Завершення: 04.04.24 р.
Виконавець робіт		Миколаївська філія ТОВ РРМУ Вознесенське УЕГР
Вид робіт за договором		ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт		№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		Необхідне фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів		витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої		справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)		задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)		система герметична та допускена до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Андрушук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



04.04.24 р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)