

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Соборності, буд. 25
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1987 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2 кв.
Дата складання технічного паспорта	04.04.2014 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 40 - 45 \text{ м}$ $\varnothing 25 - 2,5 \text{ м}$ $\varnothing 32 - 1 \text{ м}$ $\varnothing 20 - 16 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 25 - 13 \text{ м}$ $\varnothing 20 - 12,8 \text{ м}$
Кількість стояків газових	8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 40 - 1 \text{ шт.}$ $\varnothing 20 - 6 \text{ шт.}$ $\varnothing 25 - 2 \text{ шт.}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	11 шт. - через стіни 13 шт. - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання		Початок: 04.04.2019р. Завершення: 04.04.2019р.
Виконавець робіт		Миколаївська філія ТОВ ТРМЧ Вознесенське ЧЕРТ
Вид робіт за договором		ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт		№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		необхідно фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів		витоки газу виявлені/витоки газу ^{не виявлені} не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої		справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)		задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)		виступає перешкодою та доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Андрієв О. А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



04.04.2019р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)