

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 13

від «17» квітня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарями Бушиним Петром Петровичем та Валяхом Володимиром Степановичем**

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №1 по вул. Полтавська**

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – наявність витоків газу**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: **не припинено**


Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 1 по вулиці Полтавська за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 17.04.2024
(підпис)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)