

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 14

від «18» квітня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО**
Єсипенком Андрієм Сергійовичем та слюсарем Бушиним Петром Петровичем
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №12 по вул. Полтавська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – наявність витоків газу.
- 2) п.7.39, глава 7 В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їздів відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: не припинено

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 12 по вулиці Полтавській за результатами
якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлені витoki газу на кранах Ø20 мм – 2 шт., Ø32 мм- 1 шт.
та муфтовому з'єднанні Ø20 -1 шт. були усунені.

На теперішній час необхідно демонтувати електрокабелі з фасадного газопроводу в термін
до 18.05.2024 року.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 18.04.2024
(підпис)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)