Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

**м. Баштанка** **№ 8** **від «01» квітня 2024 року**
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарями Бушиним Петром Петровичем та Валяхом Володимиром Степановичем**

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),**№16 по вул. Миколи Василенка**

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **Надземний газопровід потребує фарбування**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **квартири №16**

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 16 по вулиці Миколи Василенка за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.**

**Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення ДБН п.7.92 гл.7 надземний газопровід потребує фарбування. За виявленим порушенням потрібно виконати фарбування надземного газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 01.07.2024 року.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ОСББ «Каштан» надати інформацію до Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення в термін до 02.07.2024 року.**

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 01.04.2024
(підпис)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)