

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Воззисенська УЕГГ № 14 від «08» 04 2014 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Мітр Седорук Ч Д са зр Львівської С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Соборна 45

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність вільного доступу до газифікації у обстеженій
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв 18

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення зауважень перевіреною й підписаною

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
включення газопостачання.



Працівник,
який виконав обстеження

Мітр Седорук Ч Д
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлено

Сулмерів С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мітр Седорук Ч Д
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)