

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вознесенське ЧЕРТ
(місце складання)

№ _____ від « 14 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Миколайівська Філія ТОВ ГРМУ Вознесенське ЧЕРТ
Майстер ТО Андрійчук О.А., м.Зр.Ітаренков В.Б., м.Зр.Васильов С., м.Зр.Шарішків О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Левченка, 43.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність кріплення зовнішнього газопроводу по фасаду
 - 2) У відомості до ВБМ розд.5 єдиний кошторісний необхідно прокласти
 - 3) на виступі має місце в'їзд від газопроводу. Відсутній єдиний кошторісний фондирів
ка і століть зовнішнього газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або-опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення виявлених недоліків - термін 3 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Андрійчук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Андрійчук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)