

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вир. Фроленко, буд. 17
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2003 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	26 кв.
Дата складання технічного паспорта	10.04.2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\Phi 50 - 4 м$ $\Phi 20 - 46,5 м$ $\Phi 40 - 112 м$ $\Phi 15 - 3 м$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\Phi 20 - 48 м$
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 20 - 25 шт$ $\Phi 15 - 1 шт.$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	26 шт - через стіни 0 - через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 10.04.2024р Завершення: 10.04.2024р.
Виконавець робіт	ТОВ РРМУ Миколаївська філія Вознесенське ЧЕП
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені ^{ліквідовані} (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична та готова до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Андрійчук
(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис



10.04.2024р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)