

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--------------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | М. Миколаїв вул. Ади. Макарова 58 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 4 поверхи |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1966р |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 24 кв |
| Дата складання технічного паспорта | 19.04.24р |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | 80мм - 37шт; 50мм - 23шт; 25мм - 9шт; |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | 25мм - 65шт; 20мм - 160шт; 15мм - 60шт; |
| Кількість стояків газових | 8 стояків |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | засувка 80мм - 1шт; кран 50мм - 2шт; 25мм - 7шт; 20мм - 46шт; 15мм - 24шт |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 32 футляри |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок: 02.04.24р Завершення: 02.04.24р |
| Виконавець робіт | Миколаївська філія ТОВ ГРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ (ПВШ) |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Необхідно оновити фарбування газопроводу |
| Герметичності газопроводів | витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації |

Представник виконавця

Слюбаєв М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



19.04.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)