

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв вул. Адміралське 23
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1967 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	41 кв
Дата складання технічного паспорта	19 квітня 2024 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	25 мм - 146 мт
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	20 мм - 160 мт; 15 мм - 41 мт;
Кількість стояків газових	10 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	крани: 50 мм - 1 шт; 25 мм - 10 шт 20 мм - 41 шт; 15 мм - 41 шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	54 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 19.04.24р Завершення: 19.04.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно окочити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Враховано до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Слюсар М.М. Сл.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



19.04.24р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)