

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|----------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Миколаїв вул. Аршійська 17 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 3 поверхи |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1984 р. |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 24 кв. |
| Дата складання технічного паспорта | 08.05.24р. |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|---|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Вхідний газопровід (вказати тип газетниці) | |
| Внутрішні газопроводи (Діаметри по діаметрам) | 50 мм - 9 мп.; 40 мм - 20 мп. |
| Кількість стояків | 25 мм - 32 мп.; 15 мм - 60 мп. |
| Тип кранів | 8 стояків Засувка 50 мм - 1 шт.; крани 25 мм - 8 шт. |
| Футляри (вказати довжину футляра) | 20 мм - 24 мп.; 15 мм - 24 мп. |
| Футлярів (вказати кількість футлярів) | 20 футлярів |

3. Виконання поточного обслуговування ВБСГ, поточних та планових ремонтів, ремонтів функцій ВБСГ

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок 08.05.24р Завершено 08.05.24р |
| Виконавець р. р. БГ | Миколаївська філія ТОВ ГРМУ |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ (ПВЩ) |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання р. р. БГ | Необхідно оновити фарбування газопроводу |
| Герметичності газопроводів | всього газопроводів встановлено БГГ, не виявлені (записи закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/ газових (записи закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | всього потребує доопрацювання (записи закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації |

Представник виконавця

Скоробан М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)



08.05.24р

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присудження)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)