

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Миколаїв Б. Буньвар 13
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1971р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	64 кв
Дата складання технічного паспорта	22.05.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	80мм-35шт, 50мм-23шт, 40мм-17шт, 32мм-23шт
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм-60шт, 25мм-100шт, 20мм-184шт, 15мм-64шт
Кількість стояків газових	16 стояків
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Зауьва 80мм-1шт, крани, 32мм-4шт, 25мм-12шт, 20мм-64шт, 15мм-64шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	64 футлярів

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 22.05.24р Завершення: 22.05.24р
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (ПВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно оновити фарбування газопроводу
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Висновок щодо подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Слободан Миколайчук
 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис



22.05.24р
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис

 (дата)