

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайське вул. П.В. Родимцева 56
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2009
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	72
Дата складання технічного паспорта	25.04.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ввод $\phi 100-4m$ $\phi 25-16m$ стояк: $\phi 100-40m$; $\phi 80-16m$; $\phi 50-47m$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	стояк $\phi 20-216m$.
Кількість стояків газових	8
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Задвижка $\phi 100-1шт.$ $\phi 25-8шт$ $\phi 15-72$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8 72

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 24.04.2024 Завершення: 25.04.2024
Виконавець робіт	Миколайська фірма ТОВ ТРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметизма доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Лобінова АВ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.04.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)