

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ. Гв. Родішцева 59а.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2010
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	46
Дата складання технічного паспорту	26.04.2024.


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	чексак: $\phi 80-38\text{м}$; $\phi 32-33\text{м}$. $\phi 50-19\text{м}$; $\phi 20-45\text{м}$.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	150м - $\phi 20$ (стілці)
Кількість стояків газових	15
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\phi 20-15$; задвіжка $\phi 80$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	15 50

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 26.04.2024. Завершення:
Виконавець робіт	Миколайська філія. ТОВ РРМУ.
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметизма. Допущено до подальшої експлуатації

Представник виконавця


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.04.2024.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)