

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ Гвардійська 1 корп. 1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	60
Дата складання технічного паспорта	8.04.2024.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ40-10м. Φ25-32м. Φ32-33м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ32-40м. Φ25-38м.
Кількість стояків газових	15
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	РН Φ32-5шт. Φ25-15шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	20 60

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 8.04.2024 Завершення: 9.04.2024
Виконавець робіт	Миколайівська філія ТОВ ІРМЧ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Львівська АВ [Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

9.04.2024.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)