

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Первомайськ Гвардійська 1корт. 2
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	57
Дата складання технічного паспорта	10.04.2024

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 32 - 16м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 32 - 16 Ø 40 - 24 Ø 25 - 4
Кількість стояків газових	12
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 32 - 8 Ø 25 - 8
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Ø 32 - 4 ; Ø 25 - 12 Ø 20 - 48

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 10.04.2024 Завершення: 11.04.2024
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	система герметична Доцільно до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Лобикова А.В. 

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.04.2024.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)