

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	М. Тервєсмайськ бул. Гвардейська ?
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24 квартири.
Дата складання технічного паспорта	3.04.24р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	50мм - 34м 25мм - 3м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	25мм - 1м 20мм - 92.
Кількість стояків газових	8 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 25 - 2 шт Ø 20 - 30 Ø 50
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	32 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання	Початок: 3.04.24р Завершення: 3.04.24р.
Виконавець робіт	Миколаївська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСТ (КВЦ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	система герметична Допускає далі експлуатації

Представник виконавця

Новікова АВ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



3.04.24р

(дата)

Замовник обслуговування ВБСТ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)