

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Першотравневий Гвардійська 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1985
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	72
Дата складання технічного паспорта	23.04.2024.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50-7м Ø25-50м. Ø32-43м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø32-50м Ø25-15м Ø20-10м.
Кількість стояків газових	18
Тип загірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø32-6 Ø20-9 Ø25-10 Ø15-72
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	24 72

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 22.04.2024 Завершення: 23.04.2024
Виконавець робіт	Миколаївська філія, ТОВ ПРМУ.
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібне фарбування.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметична. Допущено до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Губікова А.В.

(прізвище, ім'я та по-батькові
(за наявності), підпис)



23.04.2024.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по-батькові
(за наявності), підпис)

(дата)