

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	М. Мервемасієвк. вул. Гвардійська 6
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24
Дата складання технічного паспорта	4.04.24р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 89 мм - 40 м, Ø 25 мм - 2 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 25 мм - 2 м Ø 20 мм - 92 м.
Кількість стояків газових	8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 25 мм - 2 шт. Ø 20 мм - 30
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	30 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 4.04.24р Завершення: 4.04.24р.
Виконавець робіт	МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (РВЩ)
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система герметизації Дозується до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Губінова АВ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



04.04.24.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)