

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Перемогаїськ бул. Гвардійська 8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3 поверхи
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1998
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	24
Дата складання технічного паспорта	5.04.24р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 89_{\text{мм}} = 60\text{м}$ $\varnothing 25\text{мм} = 27\text{м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20\text{мм} = 84\text{м}$
Кількість стояків газових	8 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 25\text{мм} = 3\text{шт}$ $\varnothing 20\text{мм} = 29\text{шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	32 шт

