

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком-управитель багатоквартирного будинку (фізична особа-підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ "Вознесенський" Слово "Талерей" ДП
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Вознесенськ вул. Героїв України буд. 20
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поб.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1992р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	130 кв.
Дата складання технічного паспорта	03.05.2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\Phi 80 - 28,5 \text{ м}$ $\Phi 40 - 10 \text{ м}$ $\Phi 65 - 9 \text{ м}$ $\Phi 25 - 40 \text{ м}$ $\Phi 50 - 35 \text{ м}$ $\Phi 20 - 13 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\Phi 25 \text{ мм} - 256 \text{ м}$ $\Phi 20 \text{ мм} - 620 \text{ м}$
Кількість стояків газових	26 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран: $25 \text{ мм} - 26 \text{ шт}$ $20 \text{ мм} - 4 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни - 30 шт через перекриття - 110 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 22.01.2024р Завершення: 03.05.2024р.
Виконавець робіт	Миколайович Олександр Володимирович Вознесенське ЧЕПГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоку газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>виправлено</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	За результатами ТО виявлено необхідність виконання ремонтних та фарбувальних робіт.

Представник виконавця

Миколайович Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



03.05.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)